



Nr postępowania DN-DOPZP/SG-28/2016

Turek, dn. 03.03.2016 r.

L.dz. 1100/2016

Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści SIWZ z dnia 19.02.2016 r. dla zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej w zakresie:

**„Dostawa i montaż zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku usługowym usytuowanym przy ul. Dąbrowskiego 12 A”**

Postępowanie nr DN - DOPZP/SG-28/2016

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.), informuję, iż w dniach 29.02.2016 r. - 03.03.2016 wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które brzmiały następująco:

Pyt. 1 W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w pkt. 2.1.1. widnieje zapis „wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całych okien i całych fasad szklanych nie może być większy niż  $U(\max)-1,1$  W/Km<sup>2</sup>. Proszę o zweryfikowanie czy w/w współczynnik może być zwiększony do 1,2-1,3 W/km<sup>2</sup>, ponieważ nie ma możliwości uzyskania dla wyszczególnionych konstrukcji współczynnika U-1,1.

Ad. 1 Współczynnik przenikania ciepła dla całych okien i całych fasad szklanych (zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej) może być zwiększony do 1,3 W/Km<sup>2</sup>.

Pyt. 2 W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w pkt. 2.1.1. widnieje zapis „fasada szklana F3 powinna mieć klasę odporności na włamanie co najmniej RC2”. Proszę o weryfikację czy zapis jest poprawny, ponieważ producent jest w stanie wyposażyć konstrukcję w elementy klasy RC2, natomiast nie jest w stanie udzielić certyfikatu RC 2 dla całej konstrukcji.

Pyt. 3 W projektowanej fasadzie F3 (zestawienie zewnętrznej stolarki okiennej) widnieją przeszklenia boczne uchylne. Ze względu na ich wymiar szerokości nie ma możliwości zastosowania okuć uchylnych w klasie RC2. Proszę o informacje czy zwiększymy wymiar przeszkleń bocznych a tym samym wymiar całej fasady szklanej F3 tak aby była możliwość zastosowania okuć RC2, czy pozostawimy wymiar przeszkleń bez zmian przy jednoczesnym zastosowaniu okuć bezklasowych ?

Ad. 2 i 3 Klasa odporności na włamanie RC2 dla fasady F3 jest wymagana dla całej konstrukcji z tym, że można zamiast przeszkleń bocznych uchylnych zastosować przeszklenia stałe.

Pyt. 4 Proszę o informację czy fasada szklana F4 z zestawienia zewnętrznej stolarki okiennej musi być wykonana na konstrukcji fasadowej czy może być wykonana n konstrukcji okiennie-drzwiowej?

Ad. 4 Fasada F4 może być wykonana na konstrukcji okiennej (nie musi to być konstrukcja fasadowa).

Pyt. 5 Czy w ofercie należy uwzględnić system jednego klucza?

Ad. 5 Zamawiający nie wymaga zamków w systemie MASTERKEY.

Pyt. 6 Czy ścianka szklana Sc6 jest klasy EI czy jest bezklasowa?

Ad. 6. Zamawiający dla ścianki szklanej Sc6 nie określił wymagań co do klasy ognioodporności EI.