



DN—DOPZP/SG-4357/2016

Turek, dnia 24.08.2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie do pytania Wykonawcy, z dnia 23.08.2016 r. do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej kotłowni dla Osiedla Górniczego w Turku”

Zgodnie z §10 ust. 6 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, informuję, iż w dniu 23.08.2016 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które brzmi następująco:

Pytanie 1) W związku z ogłoszonym przetargiem na: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej kotłowni dla Osiedla Górniczego w Turku” proszę o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

1. sprzeczne są zapisy dot. parametrów kotłowni w pkt 1.1 c) kotłownia o mocy 450 kW-500kW i w pkt. 1.1. g) kocioł dwupalnikowy – zakres płynnej modulacji mocy 75kW do 500 kW.

Jeżeli kotłownia miałaby mieć moc 450 kW nie może mieć modulacji w zakresie 75kW do 500 kW.

2. proszę o potwierdzenie zakresu modulacji mocy

Ad. 1) Zamawiający informuje iż:

- kocioł ma posiadać moc znamionową nie mniejszą niż 450 kW,
- kocioł ma być wyposażony w 2 palniki pelletowe,
- zakres modulacji mocy kotła ma wynosić 75-450 kW – płynnie regulowana w sposób automatyczny.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi **stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** i będą wiążące przy składaniu ofert.