



DGK-GRAIZ/SG-31/2018
L.dz. 1248 /2018

Turek, dnia 12.03.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do pytań Wykonawcy do treści Warunków przetargu

DOTYCZY: „Wykonanie szaletu jednostanowiskowego przy ul. Legionów Polskich w Turku” **Znak postępowania. DGK-GRAIZ/SG-31/2018**

Zgodnie z pkt. 15.8 i 15.9 Warunków Przetargu, informuję, iż wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Warunków Przetargu, które brzmią następująco:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że „przyłączenie toalety do istniejących przyłączy wod-kan i instalacji elektrycznej” oznacza, że przyłącza są doprowadzone do miejsca posadowienia toalety, a w zakresie Wykonawcy jest tylko wykonanie fundamentu?

Ad.1 Zamawiający potwierdza, iż wykonanie przyłączy wod-kan i instalacji elektrycznej do miejsca obecnie projektowanego posadowienia toalety leży po stronie Zamawiającego. Zakres robót do wykonania Wykonawcy przedstawia kosztorys nakładczy ślepy – robót budowlanych załączony do postępowania.

2. Czy Zamawiający potwierdza, że zmiana kubatury w zakresie decyzji GMK.6733.6.2017 oznacza również możliwość zmiany wymiarów podstawy toalety pod warunkiem zachowania maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy oraz wysokości górnej krawędzi?

Ad. 2 Tak, Zamawiający potwierdza, że zmiana kubatury oznacza możliwość zmiany wymiarów podstawy toalety.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie odrębnego wejścia z zewnątrz do części technicznej toalety? Rozwiązanie jest dużo bezpieczniejsze i uniemożliwia próby dostania się do części technicznej od strony kabiny WC.

Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie odrębnego wejścia z zewnątrz do części technicznej toalety

4. W związku z niejasnym zapisem wnosimy o uściślenie czy toaleta ma posiadać moduł GSM.

Ad. 4 Toaleta ma posiadać moduł sterowania GSM, system umożliwiający:
zdalne włączenie i wyłączenie toalety z użytkownika, powiadamianie o alarmie oraz o sygnałach alarmowych: pożaru w koszu na śmieci, zatkaniu muszli ustępowej, zatkaniu umywalki, braku papieru toaletowego w bezdotykowym podajniku, braku mydła. Moduł czasowego, cyklicznego wyłączenia i załączania użytkownika toalety (np.: toaleta czynna: od pon. do pt. w godz. 6,00- 23,00; sb. i ndz.: od 8,00 do 1,30.

Licznik mechaniczny użycie toalety, wyświetlacz wpływającego czasu użytkowania, ograniczający czas użytkowania z wyświetlaczem cyfrowym pokazującym upływ czasu: po upływie zadanego czasu zegar włącza sygnalizację stanu WOLNE, odblokowuje zewnętrzny przycisk otwarcia drzwi i pozwala uiścić opłatę umożliwiając wejście następnemu użytkownikowi.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę za zainstalowanie umywalki wystającej ze stali nierdzewnej, z baterią bezdotykową oraz osobną suszarką i podajnikiem mydła uruchamianym na podczerwień? Tylko wystająca ze ściany umywalka zapewnia dogodny podjazd osoby niepełnosprawnej.
- Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody na zainstalowanie umywalki wystającej ze stali nierdzewnej, z baterią bezdotykową oraz osobną suszarką i podajnikiem mydła uruchamianym na podczerwień
6. Czym kierował się Zamawiający wymagając zastosowanie drzwi ze stali nierdzewnej? Wnosimy o dopuszczenie zastosowanie drzwi aluminiowych.
- Ad.6. Zamawiający wybierając drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej kierował się względami praktycznymi. Nie dopuszczamy zastosowania drzwi aluminiowych.
7. Wnosimy o dopuszczenie opróżniania wrzutnika monet od strony części technicznej toalety- rozwiązania dużo bezpieczniejszego oraz wandalooopornego, uniemożliwiającego próby dostania się do kasety z zewnątrz.
- Ad.7. Zamawiający nie dopuszcza opróżniania wyrzutnika monet od części technologicznej toalety. Obudowa wyrzutnika musi zawierać skarbonkę monet zamykaną na specjalny zamek sterowany pilotem. Całość obudowy wykonana musi zostać w standardzie podwyższonej odporności na wandalizm. Wyrzutnik monet oraz skarbonka dodatkowo należy zabezpieczyć poprzez zainstalowanie systemu alarmowego zintegrowanego z sygnalizatorem świetlnym i akustycznym (kogutem) umieszczonym na elewacji frontowej oraz podpiąć do modułu GSM.
8. Czy Zamawiający potwierdza, że pkt. 11 i 12 wyposażenia obiektu toaleta ma posiadać 2 pojemniki na papier toaletowy?
- Ad. 8 Toaleta ma posiadać jeden automatyczny bezdotykowy podajnik papieru toaletowego dozujący określoną ilość papieru po podstawieniu ręki pod wylot podajnika wraz z modułem sygnalizacji braku papieru toaletowego.
9. Czy Zamawiający potwierdza, że zraszacz wody zainstalowany jest w koszu na śmieci?
- Ad.9. Zamawiający potwierdza zainstalowanie zraszacza w koszu na śmieci tzn. automatyczny system p.poż.. W przypadku wykrycia dymu uruchamiany jest alarm, zraszacz wody, wentylator wyciągowy oraz zostają odblokowane drzwi wejściowe i wysyłany jest sygnał do modułu GSM o włączeniu się systemu.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Miroslaw Wypior